



# Sotningsfrister för Falköpings kommun

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Typ av dokument	Frister
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige 2015-06-22, § 74
Fastställd	Fristerna antagna av nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, 2020-10-01, § 34
Diarienummer	SMS 2020/68
Giltighetstid	2020-11-01 och tills vidare
Dokumentansvarig	Förvaltningschef samhällsskydd mellersta Skaraborg
Tidpunkt för aktualitetsprövning	Vid behov

# Innehåll

Sotningsfrister för Falköpings kommun .....	3
Tidsintervaller för sotning .....	3
Värmepanna, Varmvattenpanna, Varmluftspanna, Ångpanna .....	3
FASTA BRÄNSLEN .....	3
FLYTANDE BRÄNSLEN .....	3
Kökspis, Ugn, Annan jämförbar förbränningsanordning .....	3
Lokal eldstad .....	4
Imkanal .....	4
Undantag.....	4

# Sotningsfrister för Falköpings kommun

## Tidsintervaller för sotning

Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner  
(Grundar sig på MSB:s föreskrift MSBFS 2014:6)

## Värmepanna, Varmvattenpanna, Varmluftspanna, Ångpanna

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare oavsett typ av bränsle..... **1 gång/3 år**

### FASTA BRÄNSLEN

Eldning i konventionell panna..... **3 gånger/år**

Eldning i panna med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet. Pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning ..... **2 gånger/år**

Eldning med träpellets eller annat bränsle, som är likvärdigt när det gäller sotbildning, och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning..... **1 gång/år**

### FLYTANDE BRÄNSLEN

Eldning i panna för tung eldningsolja eller annat bränsle som är likvärdigt när det gäller sotbildning..... **3 gånger/år**

Eldning i panna för lätt eldningsolja eller annat bränsle, som är likvärdigt när det gäller sotbildning, och där pannans märkeffekt överstiger 60 kW ..... **1 gång/år**

Eldning i panna för lätt eldningsolja eller annat bränsle, som är likvärdigt när det gäller sotbildning, och där pannans märkeffekt ligger under 60 kW..... **1 gång/2 år**

## Kökspis, Ugn, Annan jämförbar förbränningsanordning

(Avser eldning i större omfattning)

Eldning med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat bränsle som är likvärdigt när det gäller sotbildning ..... **6 gånger/år**

Eldning med lätt eldningsolja eller annat bränsle som är likvärdigt när det gäller sotbildning ..... **1 gång/år**

(Om eldning sker för enskilt hushållsbehov, se regler för lokal eldstad)

### **Lokal eldstad**

Eldstad som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd, eller för matlagning ..... **1 gång/år**

Eldstad som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning ..... **1 gång/3 år**

Eldstad i fritidshus..... **1 gång/3 år**

### **Imkanal**

Restaurang eller storkök ..... **3 gånger/år**

Imkanal i kök endast för uppvärmning av mat eller motsvarande ..... **1 gång/år**

### **Undantag**

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg eller det företag som anlitas för sotning och brandskyddskontroll, kan meddela undantag från sotning när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen. Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg kan i enskilda fall ändra intervallerna för sotning för att uppfylla kraven på brandsäkerhet.